

Plomberie Martin

Plombier / Chauffagiste
12 rue des Artisans, 72000 Le Mans
Tel : 02 43 00 00 00
demo@vocalreport.fr

Entretien annuel chaudière gaz

Rapport n°27 — Intervention du 17/07/2026 — Duree : 1 h 15

CLIENT

Mme Lefebvre

LIEU D'INTERVENTION

14 rue des Lilas, 72000 Le Mans

NATURE DE L'INTERVENTION

Entretien annuel de la chaudière gaz murale Saunier Duval ThemaPlus F25, avec contrôle des organes de sécurité et intervention sur le ballon d'eau chaude.

TRAVAUX RÉALISÉS

- Nettoyage du corps de chauffe et du brûleur
- Contrôle des organes de sécurité et du vase d'expansion
- Contrôle d'étanchéité du circuit gaz
- Mesure du monoxyde de carbone : 3 ppm — conforme
- Remplacement du groupe de sécurité du ballon (fuite au goutte-à-goutte)
- Purge des radiateurs de l'étage, pression remontée à 1,5 bar

MATÉRIEL UTILISÉ

- Groupe de sécurité 3/4" NF
- Joints fibre + filasse

OBSERVATIONS

Chaudière en bon état général. La cliente signalait des bruits dans les radiateurs de l'étage : plus rien à constater après purge.

RECOMMANDATIONS

- Flexible gaz en fin de validité en 2027 : à remplacer lors du prochain entretien. La cliente est prévenue.

SUITE À DONNER

Relance d'entretien programmée : un email de rappel partira automatiquement à la cliente à la même période l'an prochain.

Fait au Mans, le 17/07/2026

L'entreprise

Le client (« Bon pour exécution et réception des travaux »)